



CALCUL DU VOLUME DE RETENTION DES EAUX D'INCENDIE :

- Section du profil : 8.25 m^2
- Volume de la fosse du quai : $8.25 \text{ m}^2 \times 8.70 \text{ ml} \approx 70 \text{ m}^3$

PHASE	MAITRE D'OUVRAGE	
N° DU PLAN	SCI IMMOBILIÈRE GRAVIER	
10	COMMUNE DE LUSSAN	
INDICE DU PLAN	GARD	
A	LOTISSEMENT D'ACTIVITE "LES CADENAS"	
SECTION D - PARCELLES 183-215-907-909-922-923-927		
DATE	MODIFICATIONS	
20/05/22	DATE	TYPE
ECHELLES		
1/50		
VISAS		
	RECONSTRUCTION DE LA PARTIE	
	ENTREPOT PRODUCTION/STOCKAGE	
	DES LABORATOIRES GRAVIER	
	COUPE CC	
	QUAIS	
	<small>04 66 30 39 72 - contact@archi-aitec.fr 4 rue de la Bergerie 30300 Alès</small>	