

**CONSULTATION DES MAIRES ET DES SERVICES DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE SUR LE PROJET DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE)**

**Numéro :** 2                                  Date de dépôt : 07/06/2024    Heure de dépôt : 07:30    Valide :                                   Modéré :

**Observation :** Bonjour,  
Vous trouverez ci-joint l'avis d'Air Liquide.

**Nom :**

**Adresse :** Centrale de L'Est  
Route Nationale

**Cedex :** 57270                                  Ville :                                  RICHEMONT

**Email :**    Téléphone :

**Fichier :** 46\_RTE\_PC\_C\_46.pdf

---

**RTE EST**  
**Centre D&I Nancy**  
**8 Rue de Versigny**  
**54600 VILLERS-LES-NANCY**

Richemont, le 05 juin 2024

V/Réf : Création d'une liaison souterraine à 225kV pour le raccordement de l'usine HoloSolis

Affaire suivie par :

N/Réf : PC/2024/PRO-CT/C/46

Ouvrages à proximité : ID 2773 N2 et ID 2771 H2

Objet : Création d'une liaison souterraine à 225kV pour le raccordement de l'usine HoloSolis, NEUHOF-SARREGUEMINES

Madame, Monsieur,

Nous avons bien réceptionné votre consultation concernant le projet de création d'une liaison souterraine à 225kV pour le raccordement de l'usine HoloSolis, situé NEUHOF-SARREGUEMINES qui commence au pos

Nous vous informons de la **proximité immédiate de vos travaux ou de vos futurs travaux**, de la présence de canalisation en azote et en hydrogène (ID 2773 N2 et ID 2771 H2) impactant la limite de votre parcelle.

Au vu du dossier ci-joint et des éléments/plans donnés, nous n'émettons pas d'avis défavorable **mais nous demandons de respecter les premières préconisations listées ci-dessous qui pourront être complémenter lors d'une réunion préparatoire** :

- Nous convier aux réunions de chantier.
- Si le périmètre est de NEUHOF-SARREGUEMINES en passant par les communes : HAMBACH, NEUF-GRANGE et REMEFLING et que le projet ne se dirige pas vers l'usine INEOS (SARRALBE), nous n'émettons pas d'avis défavorable.

Pour rappel,

- Avant tout commencement de travaux, le **propriétaire** ainsi que le **constructeur** et **chaque entreprise intervenante** sur ce chantier, devront réaliser **obligatoirement** les demandes de **D.T. (Déclaration de Travaux)** et/ou de **D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)** conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011.

- **Pour toute modification du projet et/ou des éléments joints, merci de contacter Air Liquide Richemont, service Canalisations.**

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agrèer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Technicien Canalisation**  
**PATRICK ROMY**

