

Simulation N° 7197110

lancée le 20/09/2024

Type et mode de simulation :

BT Simulation basse tension

Numéro de simulation :

7197110

Numéro de calcul :

7197091

Nombre de coffrets :

1

A propos de cette simulation de raccordement

Le simulateur permet d'estimer la complexité d'un raccordement au réseau électrique. Les résultats sont indicatifs, sans aucune valeur contractuelle ou engageante pour Enedis.

Le coût indicatif affiché est calculé selon le barème de raccordement en vigueur. Il ne vaut que pour les zones où Enedis assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés. Dans l'hypothèse où une collectivité organisatrice de la distribution d'électricité assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés, c'est son barème local en vigueur qui s'applique et le coût du raccordement résultant pourra différer du coût indicatif affiché par le simulateur.

Les coûts affichés ne prennent pas en compte les éventuelles mutualisations des coûts dans le cadre d'une demande de raccordements groupés.

Informations relatives à la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) :

Le prix indicatif affiché est le reste à charge pour l'utilisateur du réseau : il tient compte des taux de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, appelé taux de réfaction et fixés par arrêté en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Cette simulation ne tient pas compte de l'éligibilité éventuelle à une prise en charge spécifique par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité de 75% conformément aux dispositions des articles 64 et 68 de la Loi d'Orientation des Mobilités et aux arrêtés d'application en vigueur.

Informations sur la TVA :

Le coût estimé est calculé à partir d'un taux normal de TVA et ne tient pas compte de l'application d'un taux réduit de TVA conformément au Code Général des Impôts en vigueur et aux règles de l'administration fiscale.

Information sur l'emplacement du compteur :

Si la distance entre le coffret électrique et votre disjoncteur principal est inférieure à 30m, Enedis réalisera le branchement jusqu'au compteur qui sera situé dans vos locaux à côté de ce disjoncteur principal. En revanche, si cette distance est supérieure à 30m, le compteur sera installé directement dans le coffret.

Coffret 1

Résultat de la simulation

Statut :

Prolongement de réseau

Le raccordement de ce point nécessite un prolongement de réseau en plus de votre branchement. La longueur d'extension de réseau sera calculée lors du traitement de la demande de raccordement.

Prix :

7 200 € TTC

dont coût fixe : 46%, coût variable : 54%

Longueur de raccordement :

79 m

Informations sur le coffret

Type d'usage

Consommation

Puissance de consommation

36 kva

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

46.97134545 ; 0.42595645

Type de parcelle

Parcelle non viabilisée