

Dossier n° :
PA 014 271 24 D0002

Commune : FLEURY SUR ORNE

Instructeur - affaire suivie par : Alexandre MORIN

Reçu à la mairie le : 04/10/2024

Reçu à la DTEE le : 22/10/2024

Demandeur : SAS SEPHIE DEVELOPPEMENT

Adresse du demandeur : 34 Grande rue – 14123 FLEURY SUR ORNE

Lieux des travaux : Rue Mont à Val – 14 123 FLEURY SUR ORNE

Nature des travaux : Quartier Les terrasses de Fleury – Tranche 4

Chauffage : RCU Autre Non précisé

Desserte au droit de la parcelle : Oui Non

Réseaux de chaleur : Public Privé

Rue : Rue du Mont à Val En servitude

RCU Classé : Oui : délibération Non

Type de chauffage : Collectif Individuel Non précisé

Puissance (hypothèse souscription) : besoin 560 MWh/an chauffage et 322 MWh/an pour ECS

ECS : Oui Non Non précisé

Existe-t-il un projet de réalisation de RCU public Oui Non

Observation sur le projet : Le programme prévoit le développement du Réseau de chaleur urbain

Ce programme de construction est dans le périmètre de couverture du RCU Caen sud dont le feeder se situe à proximité immédiate rue du Mont à Val. Le concessionnaire DALKIA ne prendra pas à sa charge la création du réseau sur la tranche 4

Programme de travaux pouvant entraîner des conséquences vis-à-vis du projet : non


Autres observations :

L'aménageur prévoit de se raccorder sur le RCU Caen sud, le projet est conforme aux obligations de raccordement. SEPHIE DEVELOPPEMENT est aménageur et prendra à sa charge le déploiement du feeder sur la tranche 4. Les prescriptions techniques seront transmises par le délégataire DALKIA.

Projet validé avec raccordement au RCU et mise en œuvre du réseau RCU primaire pris en charge par l'aménageur SEPHIE DEVELOPPEMENT

Transmission délégataire Oui Non Délégataire : DALKIA

Instruit par : A MORIN



Visa responsable : V.ALLAIN

Date : 12/11/2024

