



Elaboration du schéma
directeur assainissement (SDA)

PHASE 4 : SCHEMA DIRECTEUR

Carte de zonage
Eaux pluviales

Nom du fichier :

Plan_roub_assainissement_P02-001

Echelle :

1 : 4500

<p>Cabinet MERLIN Groupe MERLIN</p>	<p>SIEGE</p> <p>6, Rue Gollé 93121 Villetaneuse 02</p> <p>Téléphone : 04-72-32-56-00 Télécopie : 04-78-38-37-85 E-mail : cabinet.merlin@cabinet-merlin.fr</p>	<p>IMPLANTATION REGIONALE</p> <p>Agence de Versailles 7 rue des Chartiers 78000 VERSAILLES</p> <p>Téléphone : 01-30-43-29-29 Télécopie : 01-30-43-29-30 E-mail : cm-versailles@cabinet-merlin.fr</p>
	<p>GRUPE MERLIN / Réf doc : 152796 - 160 - ETU - PG - 1 - 007</p>	

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	E. COT	E. LAUDIER	23/01/2017	Etablissement

Légende

Zonage eaux pluviales

- Gestion des EP par rétention et régulation des débits envoyés au réseau (max 1 L/s/ha)
- Gestion des EP à la parcelle

Réseau d'assainissement

- Eaux pluviales

Ouvrages

- Bassin de rétention
- Dessableur
- ▼ Exutoire

